
Проектирование
Статья 32 ФЗ-123 (Ф1-Ф5)
Определить класс функциональной пожарной опасности здания
1
Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5
Ф1 -Ф4
Ф5 (производство или склад)
Свод правил 2.13.13.2012
Определение степени огнестойкости здания (I-V), класса конструктивной пожарной опасности (С0-С3)
В зависимости от параметров здания (площадь, этажность и т.д.)
3
С0-С3
С1 -С3
ФЗ-123
ФЗ-384
Учет в проекте требований ФЗ-123, ФЗ-384
С0
Распоряжение правительства №304-р от 10 марта 2009 г, №1047-р от 21 июня 2010 г.
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №1573 от 30 апреля 2019 г., №2244 от 18 мая 2011 г.
Определение категории пожарной опасности здания (А-Д)
Свод правил 12.13130.2009
2
А, Б, В1, В2, В3, В4, Г, Д
В1-В4, Г, Д
А, Б
ДА
Поиск возможности уменьшить категорию (вентиляция, интенсивная уборка и т.д.)
Возможно уменьшить?
НЕТ
Учет в проекте на добровольной основе требований других нормативных актов (ГОСТ, СП, СНиП)
4
Получается учесть ВСЁ?
НЕТ
ДА
Расчет пожарных рисков, либо разработка специальных технических условий (СТУ)
Строительство из сэндвич-панелей «ПрофХолода» с утеплителем PIR Premier
PROFHOLOD